




PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁĘCZNEJ

21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52
tel./fax. (81) 752-41-40, (81) 752-31-67
psse.leczna@sanepid.gov.pl,
<https://www.gov.pl/web/psse-leczna>

ONS.HK.903.1.6.6.2024



Łęczna, dnia 28.03.2024r.

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Puchaczów**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 537 z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 i § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po zapoznaniu się z wynikami badania wody pobranej w dniu **15.03.2024r.** przez pracownika Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna, w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Stefana Skoczylasa 83A, 21-013 Puchaczów z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Puchaczów** zawartymi w sprawozdaniach:

- Nr SB/31253/03/2024 z dnia 22.03.2024r. – punkt poboru: WZZ Puchaczów, Hydrofornia Puchaczów- do sieci,
- Nr SB/31256/03/2024 z dnia 22.03.2024r. – punkt poboru: WZZ Puchaczów, Puchaczów Przedszkole – punkt w zmywalni kuchnia

**stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu**

Powyższe badania wykonano z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Puchaczów na podstawie harmonogramu kontroli wewnętrznej na 2024r.

Wyniki badań próbek pobranych w dniu 15.03.2024r. z punktów monitoringowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A. Parametry mikrobiologiczne Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne, część C. Parametry wskaźnikowe Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne i Tabela 2. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Badania wody zrealizowano w laboratoriach spełniających ustawowe wymagania do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łęcznej
mgr inż. Elżbieta Piłka

Otrzymuje:


1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Stefana Skoczylasa 83A, 21-013 Puchaczów
2. Gmina Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów
3. A/a.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁĘCZNEJ

21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52
tel./fax. (81) 752-41-40, (81) 752-31-67
psse.leczna@sanepid.gov.pl,
<https://www.gov.pl/web/psse-leczna>

ONS.HK.903.1.7.3.2024



Łęczna, dnia 28.03.2024r.

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wesolówka**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 537 z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 i § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po zapoznaniu się z wynikami badania wody pobranej w dniu **15.03.2024r.** przez pracownika Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna, w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Stefana Skoczylasa 83A, 21-013 Puchaczów z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wesolówka** zawartymi w sprawozdaniach:

- Nr SB/31255/03/2024 z dnia 22.03.2024r. – punkt poboru: WZZ Wesolówka, Hydrofornia Wesolówka - do sieci,
- Nr SB/31258/03/2024 z dnia 22.03.2024r. – punkt poboru: WZZ Wesolówka, Żłobek Bajkolandia – punkt czerpalny łażenka

**stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu**

Powyższe badania wykonano z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wesolówka na podstawie harmonogramu kontroli wewnętrznej na 2024r.

Wyniki badań próbek pobranych w dniu 15.03.2024r. z punktów monitoringowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A. Parametry mikrobiologiczne Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne, część C. Parametry wskaźnikowe Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne i Tabela 2. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Badania wody zrealizowano w laboratoriach spełniających ustawowe wymagania do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łęcznej
mgr inż. Elżbieta Piłka

Otrzymuje:


1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Stefana Skoczylasa 83A, 21-013 Puchaczów
2. Gmina Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów
3. A/a.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁĘCZNEJ

21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52
tel./fax. (81) 752-41-40, (81) 752-31-67
psse.leczna@sanepid.gov.pl,
<https://www.gov.pl/web/psse-leczna>

ONS.HK.903.1.8.5.2024



Łęczna, dnia 28.03.2024r.

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jasieniec**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 537 z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 i § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po zapoznaniu się z wynikami badania wody pobranej w dniu **15.03.2024r.** przez pracownika Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna, w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Stefana Skoczylasa 83A, 21-013 Puchaczów z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jasieniec** zawartymi w sprawozdaniach:

- Nr SB/31254/03/2024 z dnia 22.03.2024r. – punkt poboru: WZZ Jasieniec, Hydrofornia Jasieniec - do sieci,
- Nr SB/31257/03/2024 z dnia 22.03.2024r. – punkt poboru: WZZ Jasieniec, Świetlica Wiejska Zawadów – pomieszczenie wodomierza głównego

**stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu**

Powyższe badania wykonano z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jasieniec na podstawie harmonogramu kontroli wewnętrznej na 2024r.

Wyniki badań próbek pobranych w dniu 15.03.2024r. z punktów monitoringowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A. Parametry mikrobiologiczne Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne, część C. Parametry wskaźnikowe Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne i Tabela 2. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Badania wody zrealizowano w laboratoriach spełniających ustawowe wymagania do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łęcznej
mgr inż. Elżbieta Piłka

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Stefana Skoczylasa 83A, 21-013 Puchaczów
2. Gmina Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów
3. A/a.